



# HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE

## Hidrostatik Test Sertifikası

Certificate No / Sertifika No  
**17-IS-1335-TAT-17-HT-1085**

<b>Inspection Order No</b> Gözetim Sipariş No	: 278172415
<b>Manufacturer</b> Üretici	: MICANSAN TANKER TREYLER İTH. İHR. SAN. TIC. LTD. STI. Koseler Koyu S.S. İst. Mermerciler San. Sitesi 34. Cad. No:7 Dilovası/Kocaeli, Türkiye
<b>Customer/Buyer</b> Müşteri/Alıcı	: MICANSAN TANKER TREYLER İTH. İHR. SAN. TIC. LTD. STI. Koseler Koyu S.S. İst. Mermerciler San. Sitesi 34. Cad. No:7 Dilovası/Kocaeli, Türkiye
<b>Designation of the Product</b> Ürün Tanımı	: 70 m <sup>3</sup> LPG Storage Tank 70 m <sup>3</sup> LPG Stoklama Tankı
<b>Serial No</b> Seri No.	: 241701126
<b>Manufacturing Year/Place</b> Üretim Yılı/Yeri	: 2017
<b>Design Pressure / Volume</b> Dizayn Basıncı / Hacim	: 17,5 Bar
<b>Max. Allowable Pressure</b> Maks. İzin Verilebilir Basınç	: 17,2 Bar
<b>Max./Min. Allowable Temperature</b> Maks./Min. İzin Verilebilir Sıcaklık	: -20°C / +50°C
<b>Scope of Inspection</b> Muayene Kapsamı	: Witnessing of the Hydrostatic Test Hidrostatik Testte Nezaret İşlemi
<b>Reference Test Standard(s)</b> Referans Test Standard(lar)ı	: EN 13445
<b>Date/Place of Test</b> Hidrostatik Test Tarihi/Yeri	: 13 <sup>th</sup> October, 2017 / Manufacturer's Premises 13 Ekim 2017, Üretici Tesisleri
<b>Test Fluid</b> Test Akışkanı	: Water, 10 °C Su, 10 °C
<b>Test Pressure/Test Duration</b> Test Basıncı / Test Süresi	: 26,5 bar, 1 Hour 26,5 bar, 1 Saat

### Results/Sonuç

**No leakage and permanent deformation have been observed.**

Tankta herhangi bir sızma ve kalıcı deformasyon görülmemiştir.

The user is responsible to perform periodical controls according to the national legislation and/or reference standard where the subjected product will be put into service.

Söz konusu ürünün kullanılacak olduğu sınırlar içinde geçerli olan ulusal mevzuat ve/veya tasarım standardı kapsamında periyodik muayenesinin yapılması kullanıcı firmanın sorumluluğundadır.

16.10.2017  
İstanbul/Türkiye

For and on behalf of  
TÜV Austria Turk Belgelendirme  
Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti  
Adına

Approved By / Onaylayan  
Ali Osman Özveren  
Industrial Auditor  
Endüstriyel Denetçi

\_\_Micansan Hidrostatik Test  
Sertifikası\_20171013\_241701126.d

OCX  
Revison No: 0

English expressions are valid in case of dispute. The duplication of  
this document in parts is subject to the approval by  
TÜV AUSTRIA TURK

Koşuyolu Mah. Katip Salih  
Sokak,  
No:69 Kadıköy/İstanbul-  
TURKEY,  
Tel : +90 216 537 08 11